


Jelmagyarázat:

MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ Középnomású mértetlen gázvezeték		Gömbcsap
MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ Kisnyomású mértetlen gázvezeték		Gázmérő
MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ Kisnyomású mért gázvezeték		Nyomásszabályzó
TERVEZETT/ÚJ Kisnyomású mért gázvezeték		Szűkítő
Telekhatár		Gázmágnes szelep
Flexibilis bekötőcső		Kompenzátor
Kiszellőző vezeték		

Tervezett gázkészülékek listája - GŐKAZÁNHÁZ 1. G100 gázmérő:			
Típus:	Darab- szám:	Hőterhelése: Gázcsatlakozás:	Fűtendő esatlakozás: Órai gázigény:
ÚJ/TERVEZETT CERTUSS JUNIOR 1300 típusú gyorsgőzfejlesztő, Qf=947kW,	2	947 kW 2 1/2"	DN350 2 x 94,6 m³/h
A Kazánházi gőzkazánok össz. gázfogyasztása: 189,2 m³/h			

CERTUSS gyári gázgőz szerelvényesor:

- 16 - gázmérő
- 17 - nyomásmérő
- 18 - minimális gáznyomás kapcsoló
- 19 - főgőz gáz-szabályozószelep
- 20 - főgőz gáz-szabályozószelep
- 21 - gáz tömítettség érzékelő
- 22 - gyújtószelep gáz-mágnesszelep
- 23 - gyújtószelep gáz-mágnesszelep
- 24 - Gyújtó gázgőz
- 25 - Fűtőgőz
- 94 - Kézi fűtőgőz gömbcsap
- 95a - Szellőztető szelepek elzáró szelep
- 96\* - Nyomásmérő
- 97\* - Nyomásszabályzó



Rajz tárgya: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Kórház - 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. KÓRHÁZ - GŐZFEJLESZTÉS MOSODAI KAZÁNHÁZ - KAZÁNHÁZ GÁZ ALAPRAJZ			Tervező: Pál László épületgépész mérnök G-T /15/0860 Nyíregyháza, Kert út 36. 06 70 620 4155 Rajzoló: Pál László	
Megrendelő: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.				
Méretarány: M 1:50	Rajzszáma: G-1	Dátum: 2017. szeptember		